

Schiltigheim, le 4 avril 2008

COMMUNAUTE DE
- 8 AVR. 2008
COMMUNES

Monsieur le Président
de la Communauté de Communes
de BISCHWILLER & Environs
En Mairie de
67240 BISCHWILLER

Objet : Rapport annuel 2007 sur le prix et la qualité du service d'assainissement
P.J. : 1

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous adresser en annexe le projet de rapport annuel 2007 sur le prix et la qualité du service d'assainissement qu'il y aurait lieu de soumettre, après l'avoir complété par les éléments, notamment budgétaires en votre possession, à l'assemblée délibérante de votre collectivité.


Par la suite, ce document devrait, à l'image du rapport des exercices précédents, être acheminé aux maires des communes adhérentes pour être soumis aux conseils municipaux respectifs avant le 31 décembre 2008.

M. Jean-Claude BOCK, Directeur du Territoire « Nord », se tient à la disposition de vos services pour tout renseignement complémentaire dont vous pourriez encore avoir besoin sur ce document.

Je vous informe également que ce rapport sera prochainement disponible sur le site Extranet du SDEA et peut vous être transmis par voie électronique sur simple demande.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués et dévoués. *et très cordiaux.*

Le Directeur Général



Joseph HERMAL

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BISCHWILLER & ENVIRONS

RAPPORT ANNUEL 2007 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT

NOTE LIMINAIRE

1 - Service eau

assuré par : - Syndicat des Eaux
de Soufflenheim & Environs
- communes isolées

2 - Service assainissement

assuré par : - Communauté de Communes
de Bischwiller & Environs

3 - Nature du service

EAU

- production - distribution
- production
- distribution

ASSAINISSEMENT

- traitement - collecte - transport
- collecte
- traitement

4 - Mode d'exploitation : régie directe

5 - Prix total du service assainissement : 0,92 € HT/m³

A – INDICATEURS TECHNIQUES

1 - Données générales

- nombre total d'habitants : 20 645
- nombre total d'abonnés assainissement : 6 645
- volume soumis à la redevance d'assainissement : 1 063 888 m³

2 - Réseaux d'assainissement

2.1. Caractéristiques des ouvrages communaux

| communes | canalisations (mètres) | | déversoirs d'orage | bouches d'égout | regards de visite | bassins d'orage | stations de pompage |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| | eaux usées | eaux pluviales | | | | | |
| Bischwiller | 47 494 | 9 301 | 33 | 1505 | 1276 | 1 | 8 |
| Kaltenhouse | 13 739 | 1 539 | 7 | 433 | 361 | 1 | 7 |
| Oberhoffen S/Moder | 17282 | 11485 | 15 | 626 | 786 | 0 | 3 |
| Rohrwiller | 9074 | 4 765 | 2 | 248 | 430 | 0 | 2 |
| Schirrhein | 14414 | 3 409 | 7 | 514 | 498 | 2 | 2 |
| Schirrhoffen | 3 884 | 501 | 4* | 131 | 108 | 1 | 3 |
| total | 105887 | 31000 | 68 | 3 457 | 3 459 | 5 | 25 |

* 2 DO sur réseau et 2 DO sur ouvrages

Environ 248 tonnes de sables ont été extraites du réseau public d'assainissement du syndicat. 221 tonnes de sables ont été traitées sur le site de la station d'épuration de Haguenau, et 27 tonnes de sables ont été acheminées, lavées et traitées sur le site de Lingenheld Environnement.

2.2. Principales interventions réalisées

2.2.1. Entretien préventif et curatif

| communes | vidanges de bouches d'égout | rinçage de canalisations par haute pression (mètres) | nettoyage de regards de visite | débouchages de branchements particuliers |
|----------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|--|
| Bischwiller | 1 836 | 5 535 | 157 | 6 |
| Kaltenhouse | 512 | 1 560 | 53 | 3 |
| Oberhoffen sur Moder | 633 | 5 150 | 162 | 6 |
| Rohrwiller | 276 | 4 170 | 133 | 3 |
| Schirrhein | 541 | 1 935 | 70 | 0 |
| Schirrhoffen | 155 | 610 | 22 | 1 |
| Total | 3953 | 18 960* | 597 | 19 |

* Dont 4 745 mètres pour les inspections caméras réalisées dans le cadre du contrat pluriannuel d'assainissement.

2.2.2. Travaux de réparation sur réseaux d'assainissement

| communes | adresse | type de travaux |
|----------------------|---------------------------|--|
| Bischwiller | rue de la Gare | réparation grille bouche d'égout |
| Bischwiller | rue Principale | réparation grille bouche d'égout |
| Bischwiller | rue de la Gare | réparation branchement |
| Bischwiller | rue de la Gare | réparation branchement |
| Bischwiller | rue du Docteur Schweitzer | rehaussement tampon sur regard de visite |
| Bischwiller | impasse du Renard | rehaussement tampon sur regard de visite |
| Bischwiller | rue de l'Eglise | inspection télévisée collecteur |
| Bischwiller | rue de Schirrhein | rehaussement tampon sur regard de visite |
| Bischwiller | rue du Luhberg | réparation collecteur |
| Bischwiller | rue de la Gare | réparation grille bouche d'égout |
| Bischwiller | rue des Hêtres | rehaussement tampon sur regard de visite |
| Bischwiller | rue des Bouleaux | rehaussement tampon sur regard de visite |
| Kaltenhouse | rue Boschweg | réparation collecteur |
| Kaltenhouse | rue de la Belette | réparation collectrice |
| Oberhoffen sur Moder | rue des Près | réparation grille bouche d'égout |
| Oberhoffen sur Moder | rue des Hêtres | rehaussement tampon sur regard de visite |
| Oberhoffen sur Moder | rue du Docteur Schweitzer | inspection télévisée collecteur |
| Oberhoffen sur Moder | rue du Luhberg | réparation conduite bouche d'égout |
| Oberhoffen sur Moder | rue du Général Leclerc | réparation branchement |
| Oberhoffen sur Moder | rue du Rhin | réparation branchement |
| Oberhoffen sur Moder | rue des Messieurs | réparation conduite bouche d'égout |
| Oberhoffen sur Moder | place de l'Eglise | réparation branchement |
| Oberhoffen sur Moder | rue de Sessenheim | réparation collecteur |
| Oberhoffen sur Moder | rue du Général Rampont | réparation collecteur |
| Oberhoffen sur Moder | rue de l'Industrie | inspection télévisée collecteur |
| Schirrhein | rue Principale | rehaussement tampon sur regard de visite |
| Schirrhein | rue Georges Clémenceau | réparation conduite bouche d'égout |
| Schirrhein | rue des Ecoles | réparation branchement |
| Schirrhein | rue des Ecoles | réparation branchement |
| Schirrhein | rue des Bobineurs | réparation branchement particulier |

| | | |
|--------------|----------------------|---------------------------------------|
| Schirrhein | place de la Liberté | réparation collecteur |
| Schirrhein | rue de la Gare | réparation collecteur |
| Schirrhoffen | rue du Chemin de Fer | rehaussement tampon sur regard visite |

2.2.3. Interventions diverses

| types d'intervention | (unités) |
|--|----------|
| contrôle des installations privatives d'assainissement | |
| nombre de dossiers instruits | 63 |
| travaux d'assainissement | |
| branchement neuf | 17 |

3 - Installation d'épuration

Les eaux usées collectées par le système d'assainissement sont traitées à la station d'épuration de Bischwiller.